



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.

Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 29.12.2021 r.

ONS.HK.903.1.16.8.2021.MB

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Stoczku Łukowskim
Stare Kobiałki 107A
21-450 Stoczek Łukowski**

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
- art. 104 i 107 §1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13.12.2021 r., sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/396/2021 z dnia 16.12.2021 r. (otrzymane w dniu 27.12.2021 r.)

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Prawda Stara**

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Prawda Stara w dniu 13.12.2021 r. z następujących punktów zgodności:

- PW/730/WD/b/W – punkt pobrania: Prawda Stara – wieża ciśnień - woda podawana do sieci - zakres badania: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie Echerichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki kałowe;
- PW/731/WD/b/W – punkt pobrania: Stare Kobiałki 18, Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach, kotłownia (punkt czerpalny), zakres badania: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie Echerichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki kałowe;
- PW/732/WD/b/W – punkt pobrania: Jedłanka, ul. Warszawska13, Zespół Oświatowy w Jedłance, kotłownia (punkt czerpalny), zakres badania: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie Echerichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki kałowe;

wykazały, że woda pochodząca z w/w wodociągu w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – wydaną w dniu 06.10.2021 r. decyzją stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prawda Stara (znak: ONS.HK.903.1.16.8.2021.DG) ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody podmiot odpowiedzialny przeprowadził skuteczne działania naprawcze co zostało potwierdzone wynikami badań wody.

Na podstawie badań próbek wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 10.11.2021 r. i 19.11.2021 r. została wydana bieżąca ocena o jakości wody (znak: ONS.HK.903.1.16.8.2021.MB z dnia 24.11.2021 r.) stwierdzająca przydatność wody do spożycia. Badania były wykonane przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, numer akredytacji PCA: AB 400. Badania wykonano zgodnie z metodami zatwierdzonymi przez PPIS w Łukowie decyzją nr ONS.HK.903.8.24.2020 MB z dnia 31.12.2020 r.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranych w dniu 13.12.2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego na podstawie § 20 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) nie wykazały przekroczeń w badanym zakresie. W związku z powyższym postępowanie zostało zakończone.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Pielęgniarek 6 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, ul. Spółdzielcza 4, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a kpa:

- 1) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
- 2) z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podłębnik

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i kanalizacji w Stoczku Łukowskim, Stare Kobiątki 107A,
2. Wójt Gminy Stoczek Łukowski,
3. Wójt Gminy Borowie,
4. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie,
6. Sekcja HŻ w/m,
7. Sekcja PEp w/m,
8. Sekcja HDiM w/m,
9. A/a